



Legenda zastosowanych opraw oświetleniowych:

- A1. Oprawa LED 1550lm/14W IP20 60st. pt.
- B1. Oprawa LED 3800lm/41W DMRP IP20 zw.
- C1. Oprawa LED 215 1200lm/11W IP44 pt.
- D1. Oprawa LED 1030 2000lm/21W IP44 zw.
- D2. Oprawa LED WALL 530 1000lm/11W IP44
- E1. Oprawa LED 1800lm/26W IP44 nt.

- AW1. Oprawa awaryjna LED 1x3TA1VWD IP65 pt.
- AW3. Oprawa awaryjna 1x3TA1VWD IP65 nt.

- EW1. Oprawa ewakuacyjna LED, IP40+piktogram jednostronny
- AWz. Oprawa awaryjna LED 4x1TA1WD N IP65

LEGENDA

- OG wypust 230V, 10A, dla podświetlenia gabloty
- czujnik obecności dla sterowania oświetlenia
- czujnik ruchu dla sterowania oświetleniem

TEMAT:	ZMIANA ARANŻACJI TOALET TEATRU BAGATELA W KRAKOWIE
ADRES:	KRAKÓW, UL. KARMELICKA 6, DZIAŁKA NR 36, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126105_9 ŚRÓDMIEŚCIE, OBRĘB 126105_9.00061
INWESTOR:	TEATR "BAGATELA" IM. T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO UL. KARMELICKA 6, 31-128 KRAKÓW
GŁÓWNY PROJEKTANT:	ANTEMIO ARCHITEKTURA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. KOŁOWA 53, 30-134 KRAKÓW
FAZA:	PROJEKT KONCEPCYJNY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
EDYCJA:	PB1
SKALA:	1:100
NAZWA PROJEKTU/ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA
NR RYSUNKU:	KRTB_PB_EL_E02
PROJEKTANCI BRANŻOWI:	PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. MARIUSZ MAJCHERCZYK NR LPIR-3282000 SPECJALNOŚĆ: INSTALACyjNA - ELEKTRYCZNA
ZESPÓŁ	
PROJEKTOWY:	
MIEJSC./ DATA:	KRAKÓW, 09.2019