

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Opinia nr 33 / I / 2016

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul Karmelicka 6 w Krakowie

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych użytkowanych przez:

Teatr „BAGATELA” im.Boya Zeleńskiego ul.Karmelicka 6 w Krakowie
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana:

Moszkowicz Tomasz , Bogunia Andrzej

- 1.Wskazanie przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podłączenie³
- 2.Ustalenie prawidłowości podłączenia³
- 3.Ustalenie przyczyn wadliwego działania³
- 4.Inne ustalenia³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po przeprowadzonej inwentaryzacji przewodów kominowych wraz z czyszczeniem stwierdza się sprawnie działające kratki wentylacyjne oraz piece kaflowe zostały one naniesione na załączony rysunek roboczy wraz z ich przyporządkowaniem podaniem metrów bieżących tj drożności kominów.Przekroje przewodów kominowych 14 x 14 cm nie dotyczą przewodów kominowych nr 12,51,52,79.

Przewody kominowe nr 17,18,23,27 są wyprowadzone rurkami stalowymi Ø 100 mm.

Przewody kominowe z pomieszczenia kotłowni są drożne na całej długości oddzielne wyprowadzone ponad dach i wybudowane zgodnie z zaleceniami producenta kotła.Przekrój o 250 mm.

Przewody kominowe nr 12,79 posiadają przekroje 30 x 30 cm.

Opinię sporządzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie p.poż. Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1229, §4 ust. 1 pkt.2 i §30 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719).
W oparciu o w/w przepisy przewody dymowe podlegają obowiązkowi czyszczenia co najmniej 4 razy w roku, spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Opinię sporządzono w 3 . egz. Z przeznaczeniem po 2 egz. Dla 1 x a a

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 460 z dn. 07.05.2015r.

Andrzej Bogunia
mistrz kominiarski

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 1036 z dn. 19.11.2008

Tomasz Moszkowicz
mistrz kominiarski

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
- 3.Niepotrzebne skreślić

Zakład Kominarski
Moszkowicz Tomasz
Os. Dywizjonu 303 36/10, 31-874 Kraków
NIP: 9131443228
Tel.: 515 186 408
E-mail: moszkowicz1977@wp.pl

Załącznik do Opini 33/I/ 2016 rok

Pomieszczenie teatru „Bagatela Scena wyposażona jest w wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną.

Przewody kominowe nr

1,2,5,6,7,9,11,12,14,15,24,25,26,28,29,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,62 do 65,66,67,70,76,77,78,79 nie posiadają podłączeń/są wolne/ oznaczono na rysunku.

Przewody te można wykorzystać jako wentylacje pomieszczeń.

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych,
dyplom mistrzowski nr 10364 z dn. 19.11.2008

Tomasz Moszkowicz
mistrz kominarski

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 460 z dn. 07.05.2015r.

Andrzej Bogunia
mistrz kominarski